

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7
телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№9 от 02.04.2021

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

ИНН/КПП 8609014614/860901001, ОГРН 1028601465530

юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД
РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 1-Й, 11

Фактический адрес осуществления деятельности: 628464, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
- ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 1-Й, 11

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №68 от 02.04.2021г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент обследования 17.03.2021г. 10:17 установлено что, не организованы специальные места для хранения
обуви в гардеробе, что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п.
3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения и
местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки)».

2. В школе отсутствует специальная комната (кабина) для личной гигиены девочки, что не соответствует
требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «...Для обучающихся
5 – 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м²,
оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным
оборудованием, обеспечивающим личную гигиену».

3. На момент обследования 17.03.2021г. 10:20 и 10:36 в кабинках в женском туалете старшего звена отсутствует
туалетная бумага, а в туалете для мальчиков отсутствует мусорное ведро и на полу имеется мусор, что не
соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20
«Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах».

4. На момент обследования 17.03.2021г. 10:22-37 потолок на 1 этаже старшего звена, потолок помещения
используемого под склад, стены школьной мастерской, потолок кабинета по обработке металла и стены на
лестничном пролете старшего звена имеют дефекты, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и
повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

5. На момент обследования 17.03.2021г. 10:22-33 пол в кабинете школьной мастерской, мастерской по обработке
металла кабинете информатики покрытие пола с дефектами и не пропаянными швами, что не соответствует
требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны
иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и
дезинфекцию».

6. На момент обследования 17.03.2021г. 10:28 в малом спортивном зале нарушена целостность покраски стены,
что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП
2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и

признаков поражения грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

7. На момент обследования 17.03.2021г. 10:55 на полу овощного цеха имеются трещины и сколы, на потолке имеются трещины и отпадающая штукатурка, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. и п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

8. На момент обследования 17.03.2021г. 10:56 пол в мясо-рыбном цехе с повреждениями, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

9. На момент обследования 17.03.2021 10:57 стол для работы с тестом цельнометаллический без деревянной столешницы, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

10. На момент обследования 17.03.2021г. 10:57-58 на потолке мучного цеха имеются трещины, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

11. На момент обследования 17.03.2021г.10:59-11:00 в горячем цехе потолочное покрытие с нарушенной целостностью, а над оборудованием являющимся источником выделения избытков тепла и влаги не установлена местная система вытяжной вентиляции, что не соответствует с п. 2.5.3. и п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибов, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» и п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».

12. На момент обследования 17.03.2021г. 10:44-57 в кабинете бухгалтерии, в пекарском цеху, кабинете № 303 начальных классов и кабинете № 315 химии на момент обследования выявлены неисправные светильники, а в кабинете 313 математики и в обеденном зале использованы светильники с разными спектрами светового излучения (белый и тепло-белый), что не соответствует требованиям п. 2.8.5. и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением» и п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

13. По результатам лабораторных исследований (протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2616/21 от 24.03.2021 года) установлено, что показатели ОМЧ (норматив ОМЧ – не более 60) в воде водопроводной из крана пищеблока выше гигиенического норматива (ОМЧ – 50 КОЕ в 1 мл), что не соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"

ИНН/КПП 8609014614/860901001, ОГРН 1028601465530

юридический адрес: 628464, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД РАДУЖНЫЙ, МИКРОРАЙОН 1-Й, 11

В срок до 01.09.2021:


1. Оборудовать специальные места для хранения обуви учащихся в гардеробе.

2. Оборудовать специальную комнату (кабину) для личной гигиены девочки.
3. Кабинки в женском туалете старшего звена оснастить туалетной бумагой, туалет для мальчиков оборудовать мусорным ведром, усилить контроль за уборкой санитарных узлов.
4. Провести косметический ремонт с целью устранения дефектов: потолок на 1 этаже старшего звена, потолок помещения используемого под склад, стены школьной мастерской, потолок кабинета по обработке металла и стены на лестничном пролете старшего звена.
5. Провести замену линолеума с дефектами: пол в кабинете школьной мастерской, мастерской по обработке металла, кабинете информатики.
6. Провести косметический ремонт стены в малом спортивном зале с нарушением целостность покраски стены.
7. Устранить трещины и сколы на потолке и полу овощного цеха.
8. Провести косметический ремонт пола в мясо-рыбном цехе с целью устранения дефектов.
9. Произвести замену покрытия стола для работы с тестом (столешница) в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20: должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
10. Провести косметический ремонт потолка мучного цеха с целью устранения трещин.
11. Провести косметический ремонт потолка в горячем цехе с нарушением целостности, над оборудованием являющимся источником выделения избытков тепла и влаги установить местную систему вытяжной вентиляции.
12. Заменить неисправные светильники в кабинете бухгалтерии, в пекарском цеху, кабинете № 303 начальных классов и кабинете № 315 химии; в кабинете 313 математики и в обеденном зале заменить светильники с разными спектрами светового излучения (белый и тепло-белый).
13. Провести промывку систему водоснабжения пищеблока.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" Н.А. Вардия.

О выполнении настоящего предписания, в 3-х дневный срок после окончания установленной даты, необходимо представить информацию в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный: по тел/факсу: 8(34668)3-96-69, по электронной почте: Raduzhny@86.rosпотребнадзор.ru или нарочно по адресу: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7.


И.о. начальника



Л.В. Тарасова


Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен 
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.





Ознакомлен 
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил « 02 » апреля 2021 года

(Ф.И.О., подпись)